



215900
632600

X=215900
Y=632800



KL šķērsojums ar sakaru un telekomunikāciju kabeliem

KL šķērsojums ar elektriskajiem kabeliem



KL šķērsojums ar ūdens kanalizācijām

KL šķērsojums ar siltumtrasi



Pieņemtie apzīmējumi

- Kabelis, proj.
- Plastmasas caurule
- Apgaismojuma laterna
- Kabeļu sadale proj.

Šī būvprojekta elektroapgādes daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

2012.

- Piezīmes:**
1. Kabeļu guldšāņu parādēta ar atbilstošu metodi.
 2. Guldšāņu kabeļu atzīmēšana veikt rakšanas darbus ar rakšanas mašīnām atbilstoši, kas mazāka par 1 m no esošajiem kabeļiem. Zemes virsdrīzes nogremdēšanai Rīz 0,3 m dziļumam virs esošajiem kabeļiem atļauja izlikt zemes rakšanas mašīnu, ja, veicot kabeļu kontrolrakšanu, ir konstatēta, ka kabeļi atrodas 0,7 m dziļumā vai dziļāk.
 3. Kabeļu guldšāņu 0,7 m dziļumā zem pilnveidētas atzīmēšanas.
 4. Atbilstošam starp kabeļiem, jābūt ne mazāk par 10 cm.
 5. Šķērsojot cauru, leles, brauktuves un laukumus, kabeļu guldšāņi ne mazāk kā 1,0 m dziļumā, aizsargos ar šķ.
 6. Šķērsojuma vietās ar citām inženierkomunikācijām, kabeļu guldšāņi aizsargos ar šķ., ievērojot energostandarta "LEX-049" un MK noteikumu Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu plānošanu, cieto un lauku teritorijās" prasības. Pirms guldšāņu izvietojuma saskaņot ar visu šķērsojamo komunikāciju pakalpojuma organizāciju pārvaldi.
 7. Esošām komunikācijām nodrošināt aizsardzību, nosprindot tās būvniecības laikā.
 8. Pa visu tranšējas garumu virs kabeļu jābūt 25 cm augstam šķērsojamam kabeļu signālziņai lenti sarkanā krāsā.
 9. Pirms darbu uzsākšanas kabeļu trasēs nospraust un saskaņot ar lentes šķērsojamā organizāciju un dienestu pārstāvjiem.

Projekta Nr.	Pārbaudītais	Apstiprinātais	Datums	Izmantojuma	Izmantojuma Nr.
Projekta Nr.	ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA			Pasūtītājs: Nr.P12.02/02	
SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 tālrunis: +371-29113332 e-mail: cerva@inbox.lv			Būvobjekts: Ilūkstes novada Bebrēnes ciema apgaismotas slēpošanas un nūjošanas trases būvniecība		
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Raksturojums:	
Būvproj. vad.	V. Serņenko		02.2012	Slēpošanas un nūjošanas trases apgaismotuma tīkla plāns	
Projekta Nr.	I. Ikaunieks		02.2012	Stadija	Marka un numurs
				TP	ELT-1-1
				Mēroga:	M1:500
				Ahha Nr.	D12-10