



***Vadības sadales komplektācija:**

- Automatikas sadalei izmantot aizsardzības pakāpes IP43 sadalni ārējai uzstādīšanai
- Uzstādīt NH-000 gabarīta drošinātājslēdžus
- Kontāktoru nomināla strāva $I_{nom.} = 50 A$

					2.	
					1.	
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.	
Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 tālr.: +371-29113332 e-mail: cerva@inbox.lv			Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Būvobjekts: Ilūkstes novada Bēbrenes ciema apgaismotas slēpošanas un nūjošanas trases būvniecība		Pasūtījuma Nr. P12.02/02	
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Resējums: Slēpošanas un nūjošanas trases apgaismojuma tīkla plāns	Stadija	Marķa un numurs
Būvproj. vad.	V. Semoņenko		02.2012		TP	ELT-1-2
Projektētājs	I. Ikaunieks		02.2012		Mērogs: M1:500	
					Arhīva Nr. D12-10	