



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67728508, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilī
22.02.2018. Nr. 309200-09.01/142
Uz 16.02.2018. Nr. -

SIA "EKOLAT"
1.Preču ielā 30a,
Daugavpilī, LV-5401

Tehniskie noteikumi

Objektam: "Ilūkstes pilsētas bijušās putnu fermas teritorijas infrastruktūras izbūvei ar mērķi attīstīt to par ražošanas zonu Ilūkstē, Ilūkstes novadā".

1. Izstrādājot projektu, ievērot prasības, ko nosaka „Aizsargjoslu likums”.
2. Esošām elektroietaisēm jābūt iekļautām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Projektu saskaņot ar AS „Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr.65480281, 65480405.
4. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS “Sadales tīkls” elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā vērsties ar pieteikumu AS “Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā (turpmāk - KAC) vai AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.
5. Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma, darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 11.punkts).
6. Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu vērsties AS “Latvenergo” KAC ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei vai AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv aizpildot iesniegumu veidlapas, saskaņā ar “Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Lēmums Nr.1/6, spēkā no 17.03.2016.).
7. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar “Aizsargjoslu likums” un saskaņot ar AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr.65480281.

Elektroinženieris (A)

Jānis Greiškals

Arvīds Dembovskis 65480404