


Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips	Mērvienība	Daudz.	Piezīmes
Sadale zem apmetuma	48 moduļu IP40	gab	1	
Sadale virsapmetuma	52 moduļu IP44	gab	1	
Ievada slēdzis	3/32A	gab	2	
Grupu automāts	1C16	gab	15	
	1C10	gab	14	
	3C16	gab	3	
	1B3	gab	1	
	1C4	gab	4	
Klemme termināls	KE66	gab	6	
	KE66.2	gab	2	
	KE66.3	gab	2	
Diferenciālā strāvas aizsardzība	1N/16/0,03	gab	2	
Kopne 14 moduļu ar noseggāliem	400V	gab	6	
El.rozete divvietīga+ PE, zemapmet.	I nom = 16 A , U = 230 V, IP20	gab	48	
El.rozete PE, zemapmet.	I nom = 16 A , U = 230 V, IP44	gab	10	
El.rozetes bloks virs apmetuma+PE. Pagrabstāvā	IP 44 , I nom = 16 A , U = 420/230 V	gab	5	
El.rozete virs apmetuma+PE. Pagrabstāvā	IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V	gab	17	
Nozarkārbas	80x80 IP54	gab	80	
Montāžas kārbas	vienvietīga d=68	gab	50	
Montāžas kārbas	divvietīga	gab	50	
Kabeļdzīslu savienotāji	IX9	gab	200	
Kabeļdzīslu savienotāji	IX16	gab	100	
Krēslas slēdzis	230V, 1000W, IP65	gab	1	
Kontakors	400/230V, 5kW,	gab	1	
Kontakors	400/230V, 15kW,	gab	1	
Moduļslēdzis uz DIN	230V, 25A	gab	1	
Kabelis	XPJ 5 * 10 mm ²	m	25	
	XPJ 5 * 2,5 mm ²	m	100	
	XPJ 3 * 2,5 mm ²	m	600	
	XPJ 3 * 1,5 mm ²	m	1000	
	SHF E30 3 * 1,5 mm ²	m	50	
	EXLQ-Pure 3 * 2,5 mm ²	m	50	
Kabeļ aizsarg caurule	TXM-M20	m	400	
	TXM-M25	m	100	
	TXM-M32	m	50	
El.slēdzis z/apm.	IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V	gab	6	
El.slēdzis divtaustiņu zem/apm.	IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V	gab	6	
El.slēdzis pārsli z/apm.	IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V	gab	5	
El.slēdzis z/apm.	IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V	gab	5	
El.slēdzis virsapm.	IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V	gab	25	
El.slēdzis pārsli virsapm.	IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V	gab	7	
Apgaismojuma ķermenis LED panelis pie griestiem	IP 44 , 24W , U = 230 V	gab	11	
Apgaismojuma ķermenis LED panelis griestos	IP 44 , 24W , U = 230 V	gab	8	
Apgaismojuma ķermenis LED panelis pie griestiem	600x600 IP 44 , 24W , U = 230 V	gab	48	
Apgaismojuma ķermenis LED plafons pie griestiem, sienas	300 IP 44 , 24W , U = 230 V	gab	28	
Apgaismojuma ķermenis LED panelis ar kustības sensoru	IP 44 , 24W , U = 230 V	gab	2	
Apgaismojuma ķermenis LED, pagrabā	IP 65 , 42W , U = 230 V	gab	33	
Apgaismojuma ķermenis LED evakuācija	IP 44 , 11W , U = 230 V	gab	8	
Apgaismojuma ķermenis LED prožektors	IP 65 , 10W , U = 230 V	gab	5	
Zvans ar izsaukuma pogu		kompl.	1	
Zemējuma stieņi	219/20 20x1500mm	gab	32	
Zemējuma stieple	Zn Rd10mm	m	140	
Savienotāj klemme	2760/20 8-10/FL40 FT	gab	8	
Stieņa spice	TE 20	gab	8	
Savienotāj klemme	237/N RD8-10	gab	8	
Zemējuma vads	Cu16	m	20	
Pretkorozijas lentā		gab.	2	
Zibens uztvērēj stieple	FD8/ALU	m	170	
Distanceri stieples stiprināšanai pa jumtu	MBG-8-200	gab.	150	
Uztvērējstieples savienojumi	249/ALU RD8-10	gab.	8	
Klemme pie notekām, metāla konstrukcijām	262ZM Rd8-10	gab.	10	
Skavas ap vertikālajām notekām stieples stiprināšanai	301/S	gab.	20	
Zibens uztvērējs pie dūmeņa, ar stiprinājumiem	1500/ALU	kompl.	2	
Kabeļu stiprinājuma materiāli-savīces, skavas utt		kompl.	1	

Būvprojekta izstrādātājs:



SIA "Jēkabpils PMK"
Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202,
reģ Nr. 45403003160,
Būvkomersanta reģ. Nr. 3973-R

Būvobjekta nosaukums:

ILŪKSTES SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA PERSONĀM AR INVALIDITĀTI,
KASTAŅU IELĀ 38A, ILŪKSTĒ VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA"

Rasējuma lapa:

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Pasūtījuma Nr.

18/24

Arh. reģ. Nr.

18/ 24/JPMK

Rasējuma marka un Nr.

EL-8

Būvpr. d. v.

D.Lamberts

12.12.2018

Mērogs:

Izstrādāja

K. Freimanis

12.12.2018

Datns:

Y:\181204_ILūkste_social pakalp

EL-08_BŪVPROJEKTS\07_EL\01_DWG\EL_16_12_2018 .dwg