


Ugunsdrošības signalizācijas Zonu saraksts

Ilūkstes sociālo pakalpojumu centrs personām ar invaliditāti, Kastaņu ielā-38a, Ilūkstē

Zonas Nr.	Stāvs	Nosaukums
1	1.stāvs	Rokas poga: Koridors pie uzņemsana, Gaitenis
2	1.stāvs	Detektori: Vestibils, Semināru telpa, Gaitenis, Virtuve
3	1.stāvs	Detektori: Kabinets-20,21,22,23,9
4	1.stāvs	Detektori: Kabinets-15, Apkopējas telpa, Kabinets-13, Invalīdu labierīcības-11
5	1.stāvs	Rokas pogas: Vējtveris-2
6	1.stāvs	Detektori: Vējtveris-1, Kabinets-3,4
7	1.stāvs	Detektori: Gaitenis-2, Kapņu telpa-8 us 0.stāvs, WC-7, Kabinets-6, Invalīdu labierīcības-5, Gaitenis-2
8	0.stāvs	Detektori: Telpas-34,35,36,37
9	0.stāvs	Detektori: Telpas-33,32,31,30,26
10	0.stāvs	Detektori: Gaitenis-25
11	0.stāvs	Rokas poga: Ieejas durvis Gaitenis-25
12	0.stāvs	Rokas poga: Ieejas durvis 2-Gaitenis
13	0.stāvs	Detektori: Telpas-23,2,21, gaitenis, 20
14	0.stāvs	Detektori: Telpas-19,18,17, kapņu telpa uz 1.stāvs.
15	0.stāvs	Detektori: Telpas-15,14,13,12
16	0.stāvs	Rokas poga: Vējtveris-17
17		
18		
19		
20		

Nospiežot „**KLUSUMS**” pogu, tiek apklusnātas isas aktīvās paneļa izejas. Izejas paliks apklusinātajā režīmā līdz notiks jauns notikums, kas iedarbinās izejas. Nospiežot vēlreiz pogu „**KLUSUMS**” tiks noņemts apklusinājums.

Nospiežot pogu „**ATJAUNOŠANA**” panelis atgriezīsies gaidošā režīmā, atslēdzot visus aktīvus notikumus (trauksmes, bojājumus, u.c.)

 <p>SIA "Jēkabpils PMK" Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202 Reģ. nr.: 45403003160, BKRN: 8271-R Tālr.fax. 652 37891, e-mail: info@jpmk.lv</p>				PROJEKTA DAĻA/SADAĻA		STADIJA/			
				UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS		BŪVPROJEKTS			
<p>OBJEKTS/ ILŪKSTES SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, KASTAŅU IELĀ 38A, ILŪKSTĒ"</p>				PASŪTĪJUMA Nr./		PASŪTĪTĀJS/ ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr. 90000078782			
				LAPAS NOSAUKUMS/		LAPA/	MARKA/		
BŪVR.VAD.	I. Buka	PARAKSTS	DATUMS	ZONU SARAKSTS		UAS-03	UAS		
PROJ.D.VAD.	V. Demčenko		12.12.2018			MĒROGS/	REVĪZIJA/		
IZSTRĀDĀJA	V. Demčenko		12.12.2018			B/M			