

Nr. p.k.	Marka	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
		UAS sistēmas izbūve		
1	SMARTLINE020-4	SmartLine020 tradicionālā ugunsgrēka atklāšanas vadības paneļa sērija piedāvā 4 zonu paplašināmu modeli	gab	1
2	SMARTLINE 8Z	8 Zonas Paplašinātājs	gab	2
3		Akumulators 12V 7A St	gab	2
4	SensomAG S30 / 31060027	Optiskais dūmu detektors ar digitālās apstrādes algoritmu. Pārklājuma platība - līdz 120m2. LED indikators ar 360° skatu. Testa signāla indikators ik pēc 8 sekundēm. Sertificēts EN54 - 7. (ar bāzes)	gab	68
5	SensomAG F10 / 31060025	SensomAG F10 ir fiksēts temperatūras detektors ar digitālu apstrādes algoritmu. Detector ir paredzēts, lai noteiktu temperatūru virs 60 ° C (klases A2S, saskaņā ar EN54-5).	gab	1
6	RI-31	Tālvadības LED indikators - tālvadības indikators ir izveidots, lai dublētu ugunsgrēka signalizācijas signālu, ko sniedz uguns detektorī. Tālvadības indikators RI 31 izsniedz gaismas signālu.	gab	16
7	SensomAG MCP 50 / 31060038	SensomAG MCP50 ir manuāls izsaukuma punkts, kas paredzēts darbam ar parastajiem uguns drošības paneļiem. + Plastikāta aizsargvāks.	gab	8
8	SF 100 RSST / 32020012	UAS Sirenas pieslēguma	gab	12
9	PSC-0013	Sirēna ar strobu: 17~60 VDC; 9~50 mA; IP65; 106dB -25°C to +70°C; 32 toni; regulējams skaņas līmenis	gab	1
10		Ventilācijas atslēgšanas relejs	gab	1
11	2X0.8 unscr	Signalizācijas kabelis detektoriem 1x2x0.8mm2 1x2x0.8	m	950
12	1x2x0.8 JE-HH FE 180 PH120 (100m)	Vītais parīs 2x0,8+0,8 bez ekrāna, Fireproof, nedegošs 120min, mīksts, oranžs, ritulis 100m, sertificēts	m	180
13	3x1,5 NHXH-J E30	Ugunsizturīgs kabelis (FE 180/E30) 3x1,5	m	15
14		Plastmasas gofreta caurule Ø16 mm	m	300
15		Plastmasas caurule Ø25 mm	m	80
16		Ugunsdroša HILTI akrila masas CFS-S ACR CW 310 ml aizdare ap kabeļiem	gb	2
17		Izpilddokumentācijas izgatavošanas darbi	kompl	1

 <p>SIA "Jēkabpils PMK" Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202 Reģ. nr.: 45403003160, BKRN: 8271-R Tālr.fax. 652 37891, e-mail: info@jpmk.lv</p>	PROJEKTA DAĻA/SADALA		STADIJA/		
	<p align="center">UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS</p>		<p align="center">BŪVPROJEKTS</p>		
	OBJEKTS/		PASŪTĪJUMA Nr./		
<p>ILŪKSTES SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI KASTAŅU IELĀ 38A, ILŪKSTĒ"</p>		<p>PASŪTĪTĀJS/ ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr. 90000078782</p>			
	V. UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	LAPAS NOSAUKUMS/	
BŪVR.VAD.	I. Buka		12.12.2018	LAPA/	
PROJ.D.VAD.	V. Demčenko		12.12.2018	UAS-05	MARKA/ UAS
IZSTRĀDĀJA	V. Demčenko		12.12.2018	MĒROGS/ B/M	REVĪZIJA/
				Specifikācija	