

## VENTILĀCIJAS SISTĒMU PAMATRĀDĪTĀJI

SIST. APZ.	APKALPOJAMĀS TELPAS	IEKĀRTAS NOSAUKUMS	VENTILATORS			ELEKTRODZIN. U (V/~)	N (kW)	FILTRS		SILTUMMAINIS			GAISA SILDĪTĀJS					
			L (m <sup>3</sup> /h)	H (Pa)	TIPS			TIPS	P (Pa)	TIPS	EFEKT. (%)	GAISA TEMP. (°C)	SILTUMNES. TIPS	SILTUMNES. TEMP. (°C)	GAISA TEMP. (°C)	JAUDA (kW)		
PN-1	Semināru telpa; telpa Nr.12	"KOMFOVENT" Domekt R 700 H	650	150	230V/1~	0,20	EU 7	92	rotējošais	74,0	-	-24,0/+8,0	elektrība	230V/1~	2,00			
			650	150	230V/1~	0,20	EU 5	71										
N-1	Invalīdu labierīcības; telpa Nr.5	"Soler&Palau" SILENT 200 CHZ	70	30	230V/1~	0,02												
N-2	WC; telpa Nr.7	"Soler&Palau" SILENT 200 CHZ	70	30	230V/1~	0,02												
N-3	Invalīdu labierīcības; telpa Nr.11	"Soler&Palau" SILENT 200 CHZ	70	30	230V/1~	0,02												
N-4	Invalīdu duša; telpa Nr.12	"Soler&Palau" SILENT 200 CHZ	70	30	230V/1~	0,02												
N-5	Apkopējas telpa; telpa Nr.14	"Soler&Palau" SILENT 200 CHZ	70	30	230V/1~	0,02												
N-6	Virtuve; telpa Nr.16	"Soler&Palau" SILENT 200 CHZ	70	30	230V/1~	0,02												
N-7	Virtuves tvaiku nosūcējs	Ø160	-	-	-	-												
Kopā:													0,52				Kopā:	2,00

### PROJEKTS GALVENIE PAMATRĀDĪTĀJI

OBJEKTA NOSAUKUMS; ADRESE	SILTUMAPGĀDES LOKS	SILTUMA JAUDA; kW	DZESĒŠANAS JAUDA; kW	ELEKTRISKĀ JAUDA; kW
Ilūkstes sociālo pakalpojumu centrs personām ar invaliditāti Kastaņu iela 38A, Ilūkste	Apkure; 1.stāvs	35,90	-	0,20
	Apkure; 2.stāvs	34,20	-	0,20
	Ventilācija	-	-	2,52
	Karstais ūdens	10,00	-	0,20
Gaisa kondic.		-	-	-
KOPĀ:		80,10	-	4,93

### RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	MĒROGS
AVK-01	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	B. M.
AVK-02	PAGRABSTĀVA PLĀNS (APKURE)	1 : 100
AVK-03	1.STĀVA PLĀNS (APKURE)	1 : 100
SM-04	1.STĀVA PLĀNS (VENTILĀCIJA)	1 : 100
SAT-05	ĒKAS SILTUMAPGĀDES PRINCĪPĀLĀ SHĒMA	B. M.

APZĪMĒJUMI (APKURE)	
A-1	1.STĀVA APKURES SILTUMAPGĀDES LOKS; 35,90kW
A-2	PAGRABSTĀVA APKURES SILTUMAPGĀDES LOKS; 34,20kW
A-3	PERSPEKTĪVAIS PIESLĒGUMS VEIKALA APKUREI; DN32
A-4	1.STĀVA KARSTĀ ŪDENS SILTUMAPGĀDES LOKS; 10,00kW
A-5	PERSPEKTĪVAIS PIESLĒGUMS VEIKALA KARSTĀ ŪDENS LOKAM; DN25
	SILTUMAPGĀDES TURPĀITAS CAURUĻ VADS
	SILTUMAPGĀDES ATPAKAĻGĀITAS CAURUĻ VADS
	1.STĀVA APKURES CAURUĻ VADI
	PAGRABSTĀVA APKURES CAURUĻ VADI
	APKURES RADIATORS
	LODVEIDA KRĀNS
	BALANSEJOŠAIS VĀRSTS
	SILTUMA JAUDA; W
	DAUDZSLAŅU APKURES CAURUĻ VADU DIAMETRS; mm
	Ø20x2,0
	MEINĀ METĀLA CAURUĻ VADA NOSACĪTAIS DIAMETRS; mm
	DN32

APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)	
Ø250	GAISA VADA IZMĒRS; MM (DIAMETRS)
400x150	GAISA VADA IZMĒRS; MM (PL. x AUGST.)
L1500	GAISA DAUDZUMI; M <sup>3</sup> /H
	NOSŪCES GAISA VADS (APALŠ)
	PIEPLŪDES GAISA VADS (APALŠ)
	NOSŪCES GAISA VADS (KANTAINS)
	PIEPLŪDES GAISA VADS (KANTAINS)
	STĀVVADI (APAL)
	STĀVVADI (KANTAIN)
	STĀVVADI (KANTAIN)
	UGUNSDROŠAIS VĀRSTS
	PIEPLŪDES/NOSŪCES DIFUZORS
	PIEPLŪDES/NOSŪCES RESTE
	TROKŠŅU SLĀPĒTĀJS

**ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĪLAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM**

2018.12.12.

DATUMS \_\_\_\_\_ PARAKSTS \_\_\_\_\_

**ŠĪ BŪVPROJEKTA AVK DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.**

2018.12.12. \_\_\_\_\_  
DATUMS \_\_\_\_\_ PARAKSTS \_\_\_\_\_

Būvprojekta AVK **GATIS ĀBELE**  
daļas Vadiņājs SERT. NR. 3-00811

Būvprojekta Izstrādātājs:



SIA "Iekārtības PMK"  
Madonas iela 27, Jēkabpils, L.V-5202,  
reģ.Nr. 45403003160  
Būvkomersanta reģ. Nr. 3973-R

Būvobjekta nosaukums:

ILŪKSTES SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI,  
KASTAŅU IELĀ 38A, ILŪKSTĒ"

Rasījuma lapa:

**VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI**

Pasūtījuma Nr.

2017/15.4/185

Arh. reģ. Nr.

17/ 09/JPMK

Būvpr. v. **INETA BUKA**  
Būvpr. d. v. **GATIS ĀBELE**  
Izstrādāja **GATIS ĀBELE**

Rasījuma marka un Nr. \_\_\_\_\_  
2018.12.12. \_\_\_\_\_  
Mērogs: \_\_\_\_\_  
2018.12.12. \_\_\_\_\_  
Datne: \_\_\_\_\_

AVK-01  
B. M.