



APZĪMĒJUMI (APKURE)	
A-1	1. STĀVA APKURES SILTUMPĀGĀDES LOKS: 38,90kW
A-2	PAGRABSTĀVA APKURES SILTUMPĀGĀDES LOKS: 34,20kW
A-3	PERSPEKTĪVAIS PESLĒGUMS VEIKALA APKUREI: DN32
A-4	1. STĀVA KARSTĀ ŪDENS SILTUMPĀGĀDES LOKS: 10,00kW
A-5	PERSPEKTĪVAIS PESLĒGUMS VEIKALA KARSTĀ ŪDENS LOKAM: DN25
SILTUMPĀGĀDES TURPĀGĀTAS CAURULVADS	
SILTUMPĀGĀDES ATPAKAUGĀTAS CAURULVADS	
1. STĀVA APKURES CAURULVADI	
PAGRABSTĀVA APKURES CAURULVADI	
APKURES RADIATORS	
LODVEIDA KRĀNS	
BALANŠĒJOŠAIS VĀRSTS	
3000W	
DAUDZSLĀVU APKURES CAURULVADU DIAMETRS: mm	
Ø20x2,0	
MELNĀ METĀLA CAURULVADA NOSACĪTAIS DIAMETRS: mm	
DN32	

Būvobjekta nosaukums:
**ILDKSTES SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA PERSONĀM AR INVALIDITĀTI,
 KASTĀŅU IELĀ 38A, ILDKSTĒ VIENKĀRŠŌTA ATJAUNŌŠANA***

Būvobjekta uzstādītājs:
 SIA "Jērkapiis PMK"
 Madonas ielā 27, Jērkapiis, LV-5202
 Būvkomersanta reģ. Nr.: 3973-R

Rasējuma lapa:
PAGRABSTĀVA PLĀNS (APKURE)

Pasūtījuma Nr.	18/23	Arh. reģ. Nr.	18/23/JPMK
Būvpr.d.v.	GĀTIS ABELE	Rasējuma marķa un Nr.	AVK-02
Izstrādāja	GĀTIS ABELE	Mērogs:	1:100
		Datne:	