



NORĀDĪJUMI

1. Specifikāciju skatīt lapā ŪK.15.
2. Caurulvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām nobīvēt ar degnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieļesāmo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.
3. Atvērtumus pārseguma paneļos, ne lielākus par 200 mm, izurbīt uz vietas, neskarot nesošo armatūru.
4. Saimniecības-dzērarnas ūdensapgādes sistēmas tīklus montēt no daudzslāņu plastmasas caurulēm taisnos gabalos.
5. Aukstā ūdensapgādes magistrale tīkli, kuri izvietoti zem grīstiem 1. stāvā pēc montāžas darbiem jāpārklāj ar izolāciju:
 - aukstā ūdens caurulēm priekšvīšanas izolācijas biezums - 9 mm;
 - pagrābstava ūdens caurulēm siltuma izolācijas biezums - 30 mm;
6. Iekšējo ūdensvadu vertikālo piesaisti (augstuma atzīmes) precīzēt montāžas laikā, levērojot citu komunikāciju izvietojumu.
7. d - caurules ārējais diametrs

APZĪMĒJUMI

	Ū-	AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDE (Ū)
	Ū	AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDE (Ū) ESOSĀ

		Būvobjekta izstrādātājs: ILŪKSTES SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, KASTĀNU IELĀ 38A, ILŪKSTĒ VIENKĀRŠŌTA ATJAUNŌSĀNĀ	
Būvproj. vadītājs: LUDMILA SILIŅA		Pasūtītāja Nr.: 18/24/JPMK	
Izstrādāja: LUDMILA SILIŅA		Rašojuma marka un Nr.: ŪK-3	
Būvproj. datums: 12.12.2018		Mērogs: 1:100	
Izstrādāja datums: 12.12.2018		Date: 2018.12.12	